

Do: Rawicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rawiczu
Ul. Sucharskiego 15
63-900 Rawicz
Tel. 65 546 22 41
Email: biuro@rsmrawicz.pl

Dotyczy: **Modernizacja boiska osiedlowego przy ul. Sucharskiego 14 w Rawiczu, na wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej**

Pytanie 1

Najbardziej popularną trawą stosowaną na boiska wielofunkcyjne są trawy z wysokością włókna min. 20mm i wysokością całkowitą min.22mm, ponieważ zapewniają one lepsze odpicie piłki. Ma to duże znaczenie dla takich dyscyplin sportowych jak: koszykówka, piłka ręczna, tenis ziemny czy piłka nożna. Dodatkowo pragniemy podkreślić, że trawy z tą wysokością włókna są najbardziej popularne wśród traw wielofunkcyjnych i dlatego większość producentów przeprowadza badania laboratoryjne właśnie na trawach o wysokości 20mm. Stąd też 99% boisk wielofunkcyjnych wykonanych jest z nawierzchni o wysokości włókna min.20mm. Nie przeprowadza się natomiast badań na trawie o wysokości włókna min.22mm, z uwagi na fakt, że jest to mało popularna wysokość.

W związku z powyższym prosimy aby Zamawiający dopuścić do przetargu trawy z wysokością włókna min. 20mm i wysokością całkowitą min.22mm.

Odpowiedź Zamawiającej na zapytania oraz wnioski z dnia 22.02.2021, do Warunków Przetargu nr 9\2021, na „Modernizację boiska osiedlowego przy ul.Sucharskiego 14 w Rawiczu”:

Ad1. Zamawiająca **nie dopuszcza** innej wysokości źdźbła trawy niż określona w projekcie budowlanym stanowiącym załącznik nr 2 do warunków przetargu.

Rawicz, dnia 24.02.2021 r.

PREZES ZARZĄDU
[Signature]
.....
ZAMAWIAJĄCA