



ZASADY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PODCZAS SEZONU GRZEWczego

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu apeluje
o rozwagę oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pożarowego
podczas użytkowania urządzeń grzewczych

WŁAŚCICIELU, UŻYTKOWNIKU LUB ZARZĄDCO OBIEKTU

P A M I Ę T A J

aby przed rozpoczęciem sezonu grzewczego przeprowadzić przegląd
instalacji, urządzeń grzewczych i przewodów kominowych
(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)

OKRESOWO SPRAWDZAJ

(korzystając z usług uprawnionych fachowców):

- a) stan techniczny instalacji gazowej
(szczelność) oraz przewodów
kominowych



- b) stan instalacji elektrycznej
i piorunochronnej w zakresie stanu
połączeń, osprzętu, zabezpieczeń
i środków ochrony od porażeń,
oporności izolacji przewodów
oraz uziemień instalacji i aparatów



Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu
ul. Scherwentkego 13; 63-900 Rawicz
tel. 47 771 90 10 (stanowisko kierowania), 47 771 90 00 (sekretariat)
e-mail: kppsprawicz@psp.wlkp.pl; www.gov.pl/kppsp-rawicz



- c) stan techniczny instalacji gazowej oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m² oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m²

co najmniej dwa razy w roku w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada

PRZEWODY KOMINOWE PODLEGAJĄ OBOWIĄZKOWEMU CZYSZCZENIU, KTÓRE W ZALEŻNOŚCI OD PRZEZNACZENIA PRZEWODU POWINNY BYĆ WYKONYWANE W NASTĘPUJĄCYCH OKRESACH ICH UŻYTKOWANIA:

- a) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych

co najmniej raz w miesiącu

- b) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych powyżej

co najmniej raz na 3 miesiące

- c) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym (z wyjątkiem zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych)

co najmniej raz na 6 miesięcy

Trzeba mieć też na uwadze fakt, że zabronione jest przechowywanie pełnych, niepełnych i opróżnionych butli przeznaczonych do gazów palnych na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach.

Ponadto w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych, co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Gdy znajdziesz się w niebezpieczeństwie zadzwoń na numer alarmowy **112 lub **998****

JESTEŚMY DLA CIEBIE



Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu
ul. Scherwentkego 13; 63-900 Rawicz
tel. 47 771 90 10 (stanowisko kierowania), 47 771 90 00 (sekretariat)
e-mail: kppsprawicz@psp.wlkp.pl; www.gov.pl/kppsp-rawicz

